



Après chaque entretien, allumez le Flow Monitor **ON/OFF**, puis appuyez simultanément sur les deux boutons **UP** et **UNIT/SET** pendant 3 secondes jusqu'au 2 bips. Le compteur est réinitialisé et l'alarme se déclenchera à nouveau après **1 200 litres**.



Cycle des alarmes indiquant les différents entretiens



■ Alarme n°1 — 1200 L

À changer	Fait	Date
Résine R2		_____

A la prochaine alarme, il faudra changer: R2 + S1 + C1

■ Alarme n°2 — 2400 L

À changer	Fait	Date
Cartouche sédiment S1		_____
Cartouche charbon actif C1		_____
Résine R2		_____

A la prochaine alarme, il faudra changer: R2

■ Alarme n°3 — 3600 L

À changer	Fait	Date
Résine R2		_____

A la prochaine alarme, il faudra changer: R2 + S1 + C1 + M + C2.

■ Alarme n°4 — 4800 L

À changer	Fait	Date
Cartouche sédiment S1		_____
Cartouche charbon actif C1		_____
Membrane osmotique M		_____
Résine R2		_____
Charbon actif C2		_____

Après cette étape, le cycle recommence **Alarme 1**. Il faudra changer: R2



<https://aquacionna.com/boutique/>

Scannez ce QR code pour accéder directement à la boutique AquAccionna.